



- Quadro de distribuição
 - Ver nota "Especificações do Quadro de Distribuição"
 Caixa de passagem de concreto no solo (Dimensões indicadas em cm)
 - Com chapas de Aterramento tipo Coponesta Ø10" x 2,40m alta comatada 254 microns (quando indicado)
 - Com tampa em concreto
 - Com drenho no fundo da caixa
 - Para evitar variação no ruído de condutores, a tampa da caixa de passagem no solo pode ficar elevada alguns centímetros no solo, dificultando o acesso. Contudo, deve-se documentar a localização das caixas de passagem para que seja possível acessá-las em manutenções futuras.
 Obs.: Ver lista de especificações das caixas de passagem no solo, ao lado >>>
- Poste de iluminação do parque
 - Poste metálico de 4 metros com luminária de LED
 - Ver o projeto arquitetônico para a especificação do conjunto.
 - Luminária de LED com potência nominal máxima de 100W
 - Luminária de LED com alto fator de potência e baixas distorções harmônicas.
 - Tensão da luminária 220V.
 - Com fotocélula integrada para acionamento da iluminação.
 - Ver detalhe genérico da luminária no "Detalhe 2"
 - Ajustar corpo da luminária e do poste através do condutor de terra do circuito de alimentação conectado através de terminal de compressão tipo oficial.
 - Com nível de inspeção na base do poste para passagem e conexão dos cabos de alimentação.
 - Fixada em base de concreto de 40x40x40cm.
 - Ver demais características no projeto arquitetônico.

Postes novos
100W

- À Demolir
- À Implantar
- À Manter

PROJETO ELÉTRICO

ELÉTRICO		FOLHA: 01/01
PROJETO REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ENDEREÇO: RUA MANDEL BETO LEAL, 179		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ		
Quadro de Áreas:	Localização:	
Área do terreno: 3575,38 m ² Área construída: 1546,88 m ² Taxa de ocupação: 43,26 %		
PREFEITURA DO MUNICÍPIO SALTO DO ITARARÉ ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		RESPONSÁVEL TÉCNICO MURILO DOMÍCIANO ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-176781/D
APROVAÇÃO:		
Data: 20/04/21	Escala: 1/125	Desenhista: MURILO DOMÍCIANO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - CEP 84.450-000		